

Tabelle 2: Auswertung von Brandschadenskriterien nach der vfdb-Brandschadenstatistik

Erfassungskriterium		keine Anlagentechnik		Brandmeldeanlagen		Feuerlöschanlagen	Rauch- und Wärmeabzugsanlagen	
		[ANZ.]	[%]	[ANZ.]	[%]	[ANZ.]	[ANZ.]	[%]
geschätzter Sachschaden	< 1.000 Euro	452	69	128	83	3	18	50
	< 10.000 Euro	132	20	22	14	2	10	28
	< 100.000 Euro	59	9	5	3	3	8	22
	< 500.000 Euro	10	2	0	0	0	0	0
	< 1.000.000 Euro	1	0	0	0	0	0	0
	> 1.000.000 Euro	1	0	0	0	0	0	0
	keine Angabe möglich	76	—	23	—	3	2	—
	Summe	731	100	178	100	11	38	100
Brandausmaß	Gegenstand	534	71	166	85	8	24	67
	Raum	133	18	20	10	1	9	25
	Mehrere Räume	22	3	5	3	2	1	3
	Wohnung	9	1	0	0	0	0	0
	Geschoss	14	2	2	1	1	0	0
	Mehrere Geschosse	7	1	0	0	0	0	0
	Brandabschnitte	8	1	0	0	0	1	3
	Mehrere Brandabschnitte	2	0	0	0	0	0	0
	Treppenraum	3	0	2	1	1	1	3
	Gesamtgebäude	13	2	0	0	0	0	0
	Weitere Gebäude	2	0	0	0	0	0	0
	Summe	747	100	195	100	13	36	100
Rauchausbreitung	Nicht nennenswert	374	48	92	46	4	4	7
	Raum, Schacht	117	15	56	28	3	9	17
	Wohnung	119	15	23	12	3	14	26
	Geschoss	54	7	8	4	1	5	9
	Treppenraum	48	6	7	4	1	14	26
	Flur	25	3	7	4	0	6	11
	Mehrere Geschosse	37	5	5	3	0	2	4
	Summe	774	100	198	100	12	54	100
	Rauchschichtung erkennbar	158	20	20	10	3	12	22
Rettungsweg benutzbar	446	58	156	79	7	25	46	
Löschwassereinsatz	Kein Löschwasser	216	29	127	69	5	17	45
	< 500 l	375	51	45	25	4	14	37
	< 2.500 l	105	14	7	4	0	5	13
	> 2.500 l	45	6	4	2	2	2	5
	Summe	741	100	183	100	11	38	100