

Ziel	Ergebnis	Verweis	Phase DIN 14675	Festlegungen
Schutzziel	LBO, SonderbauVO	VV TB		z.B. Personenschutz
Gefährdungsanalyse für geforderte Funktion GMA und Alarmorganisation BMA	Brandschutzkonzept Sicherungskonzept für GMA Baugenehmigung	DIN 14675-1 5.1; D2; D5 DIN EN 13306 DIN VDE 0833-1 3.1.39; 3.1.57	5 Konzept	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gebäudenutzung, das Risiko für das Objekt</li> <li>Schutzziele der GMA, Personen- und/oder Sachschutz</li> <li>zu überwachende und alarmierende Bereiche z.B. Ansprache von Personen oder Erteilung von Anweisungen; Barrierefreiheit, org. Maßnahmen</li> </ul>
Alarmorganisation	Brandmeldekonzept; Alarmierungskonzept	DIN VDE 0833-1 3.1.7; 3.1.8 DIN VDE 0833-2 6.1.2; 6.2.4; 6.5.6 DIN 14675-1 5 ff.; D2 MLAR	5 Konzept	<ul style="list-style-type: none"> <li>von Personen zu betätigende nichtautomatische Melder zur Alarmierung</li> <li>ggf. vorhandene Steuerfunktionen, Brandfallmatrix Personenschutzmaßnahmen, ggf. Fluchtweglenkung</li> <li>Internalarm - Art der Alarmierungseinrichtungen (akustische und ggf. optische) oder SAA; Barrierefreiheit</li> <li>Festlegung der Alarmierungsbereiche und zugordnete Auslösung dieser</li> <li>Festlegung der bestimmten Signalgeber für die Personalalarmierung</li> <li>hilfeleistende Stellen</li> </ul>
Berücksichtigung d. Herstellerangaben	Ausführungsplanung	DIN EN 54-3; -23 DIN EN 54-16; -24	6.1 Planung	

Die Anforderungen an ein BMA-Konzept sind in zahlreichen Normen und Richtlinien beschrieben.